

利辛高级中学安全隐患报表（2025年2月份）

序号	位置	检查情况	上报处室	整改处室	整改期限
1	宿舍 2号楼	2楼东消防栓门打不开	安全办	后勤服 务中心	3月14日 至 3月21日
		4楼西水房门口消防栓门打不开			
		5楼西消防栓门打不开			
2	宿舍 3号楼	1楼厕所间消防栓门难打开			
		1楼西一灭火器指针到红色区域，需更换			
		2楼东二消防栓门打不开			
		3楼卫生间灭火器指针到红色区域，需更换			
		4楼西一消防栓门打不开			
		5楼东一消防栓门打不开			
		5楼洗漱间消防栓和灭火器的门都打不开			
		6楼卫生间灭火器指针到红色区域，需更换			
		6楼洗漱间灭火器门打不开			
		6楼东二消防栓和灭火器的门都打不开			
3	宿舍 4号楼	1楼北面东一灭火器的门打不开，101防盗窗门缺两个杆，东安全门指示灯不亮			
		2楼最西边安全指示灯不亮，西二消防栓门烂了			
		5楼水房旁消防门打不开			
		配电箱大多未上锁			
		西楼梯2-3楼安全指示灯不亮			